

## 5.10 搭建商规范施工承诺书

请各位参展商或搭建商，遵守搭建安全要求，并填写以下表格。

序号	审核项目	审核标准	我司保证符合要求(请打勾)	备注
1	限高	根据主办单位要求的限高，不得超高。		
2	灭火器	≤36平方米至少配备1组，>36平方米配备2组。		
3	违禁材料	严禁使用弹力布(弹力网眼布)、网格布。木结构须涂防火漆(尤其背面部分)。所用结构均做过防火处理。		
4	结构背面处理	所有裸露在外的背墙均使用白色布(要阻燃)，或白色板处理整洁。		
5	额外电力及其他特殊设施	截至日期之前向主场承建商(博慧)申报并付款。		
6	展馆设施位置图	在展馆平面图的相应展位上标示，未递交位置图的接受主场搭建商(展览会重要联系表)的安排。		
7	展位地毯	使用符合规定的B1类阻燃地毯(并有证明材料)。		
8	电线接驳与电工资质	所有电线必须穿管处理，不得裸露在外。展位内电工均持有合格有效的电工操作证。		
9	图纸审核	1、双层展台、室外展台2、室内单层高度超过4.4米的特装展台必须经过国家一级注册结构工程师审核通过，且交至博慧公司进行复核。		

重要说明：

(1) 以上表格中的全部审核项目必须全部通过，否则不予施工。

(2) 施工负责人必须在此表格签字并盖单位公章，否则不予施工。

(3) 现场施工若发生任何安全问题，或有损害展馆设施、结构，以及没有按照要求处理展位结构背墙的，主场搭建商(展览会重要联系表)在与主办方、展馆管理部门协调后，有权根据其损害程度或实际现状，从搭建押金中予以扣款处罚。

(4) 现场施工人员，特别涉及电工、焊工等必须经过专业培训持证上岗。遇紧急情况须有相应的应对措施。

(5) 每天展会结束后专人负责检查各展位用电超负荷情况并关闭展位上的所有电源。

特别提醒，一般地方的消防局着重要求展览特装展位“不可封顶、必须使用难燃型(B1级)地毯、木结构背板须涂防火漆、禁止使用弹力布”，届时展览现场会有展馆管理部门及消防部门组成的联合监管队伍对特装展位进行检查，如有违反，现场整改拆除并停止该展位展出。被查处的展位不仅严重影响自身展出、整个展会秩序，并可能遭受高额罚款。

展位号及展商名称：\_\_\_\_\_ 责任人签字：\_\_\_\_\_ 责任人手机：\_\_\_\_\_

搭建商名称：\_\_\_\_\_

搭建商单位负责人签字及单位盖章：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_ 展商单位负责人签字及单位盖章：\_\_\_\_\_